ODŠTEPNÝ ZÁVOD BRATISLAVA

SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK
štátny podnik

Správa povodia Moravy
Pri Maline 1
901 01 Malacky

Obec Brestovec
Brestovec č. 273

907 01 Myjava

Váš list zn./zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Malacky, dňa
71/2013, 6.2.2013	CZ 2490/2013		

Vec **Brestovec- rozšírenie vodovodu-** vyjadrenie

Na základe nášho vyjadrenia CZ 13962/2011-933/11 z dňa ste nám predložili projektovú dokumentáciu vyššie uvedenej stavby. Naša organizácia zaujíma k PD nasledovné stanovisko:

Rozšírením vodovodnej siete v Brestovci sa zabezpečí dodávka pitnej vody pre cca 112 obyvateľov obce. Zároveň bude vodovod slúžiť aj na dodávku požiarnej vody do podzemných požiarnych hydrantov H 80. Za účelom dosiahnutia požadovaného pretlaku sa vybudujú aj 2 zosilovacie čerpacie stanice.

Vodovod bude križovať Brestovský potok v rkm 1,1, rkm 1,5 a rkm 2,7 vodovodnou zhybkou uloženou do obetónovanej chráničky s krytím 1m. V rkm 3,7 a 4,2 bude križovať Brestovský potok vodovodnou zhybkou uloženou do obetónovanej chráničky s krytím 0,6 m pod dnom betónového priepustu. V rkm 0,01 potoka u Kavických a rkm 0,250 Pánického potoka bude križovať vodné toky vodovodnou zhybkou uloženou do obetónovanej chráničky s krytím 0,6 m pod dnom betónového priepustu. Počas realizácie križovaní bude voda v potokoch prečerpávaná.

Predložená dokumentácia je v súlade s našim stanoviskom z 29.9.2011. K realizácii križovaní požadujeme včas prizvať nášho zodpovedného pracovníka. Ku kolaudácii stavby požadujeme odovzdať našej organizácii detailné výkresy skutočného vyhotovenia všetkých vyššie uvedených križovaní s vodnými tokmi.

Ing. Oľga Martinkovičová
riaditeľka Správy povodia Moravy
poverená výkonom funkcie

Co: SVP š.p. OZ Bratislava

SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Bratislava
Karloveské 2, 842 17 Bratislava

Správa povodia Moravy
Pri Mline č. 1, 901 01 Malacky

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Bratislava
Dátum odoslania:
Podpis

Obec Brestovec
Brestovec 273
907 01 Myjava

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Malacky
OcÚ-Br-224/2020-014, 11.8.2020	*CS SVP OZ BA 2448 /2020/2*		

Vec: Brestovec- rozšírenie vodovodu- vyjadrenie

Na základe Vašej žiadosti zo dňa , Vám vo vyššie uvedenej veci zasielame nasledovné stanovisko: Rozšírením vodovodnej siete v Brestovci sa zabezpečí dodávka pitnej vody pre cca 112 obyvateľov a zároveň sa zabezpečí dodávka požiarnej vody do hydrantov H 80. Súčasťou stavby sú aj dve zosilňovacie čerpacie stanice. K predloženej projektovej dokumentácii sme sa vyjadrovali 8.2.2013 (CZ 2430/2013-136/13). Predmetné vyjadrenie zostáva aj naďalej v platnosti. K realizácii križovaní požadujeme včas prizvať nášho pracovníka (Ing. Hlaváčik, mobil 0911 300 291). Podľa vypracovaných máp povodňového ohrozenia pre predmetnú lokalitu (rok vydania 2015), sa značná časť stavby nachádza v území ohraničenom záplavovou čiarou zodpovedajúcou Q_{100}. Upozorňujeme, že v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách je na stavby a činnosti v inundačnom území potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

S pozdravom

Ing. Jozef Farkaš
riaditeľ Správy povodia Moravy

Co: SVP š.p. Bratislava

Príloha: 1x originál PD

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Bratislava
Karloveská 2, 842 17 Bratislava

SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Obec Brestovec Brestovec č. 273, 907 01 Myjava	
Dátum: 16.4.2021	
Číslo záznamu: 288	Číslo spisu:
Príloha listy:	Vybavuje: starosta
Registratúrna značka: FE 7	Znak hodnoty a lehota založenia:

Obec Brestovec

Brestovec 273
Myjava
907 01

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
	CS SVP OZ BA 201/2021/18		

Vec **„Brestovec – rozšírenie vodovodu" – vyjadrenie k umiestneniu stavby**

Na Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava bola v marci 2021 doručená žiadosť o stanovisko k umiestneniu stavby „Brestovec – rozšírenie vodovodu". Projektantom stavby je Vincent Holúbek, dokumentácia bola spracovaná v roku 2012.

Predložená dokumentácia rieši rozšírenie vodovodnej siete obce Brestovec. Navrhovaný vodovod zabezpečí dodávku pre 112 obyvateľov, ale aj dodávku požiarnej vody. Celková dĺžka navrhovaného vodovodu je 4136 m. Výškový rozdiel terénu je cca 100 m, preto sú na trase navrhnuté aj 2 zosilňovacie čerpacie stanice.

Stavba bude umiestnená aj pod korytom Brestovského potoka na parcelách č. C KN 34857/1, 34857/2, 38621/1, 38554/2 v k.ú. Brestovec – nezaložený list vlastníctva a E KN č. 34857, 37311/2, 38621/1, 38554 –vo vlastníctve štátu a v správe SVP, š.p..

Pri realizácií navrhovaného vodovodu dôjde ku križovaniu vodovodu s nasledovnými potokmi:

Brestovský potok - rkm 1,1

Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vodovodné potrubie bude uložené do oceľovej chráničky. Chránička bude obetonovaná, presah chráničky bude 2,0, resp. 2,40 m za brehovú čiaru potoka. Vzdialenosť hornej strany betónu od dna Brestovského potoka bude 1,0 m. Vodovodná ryha bude v mieste prietočného profilu zasypaná lomovým kameňom. Šírka vodovodnej ryhy je uvažovaná 1,1m, pričom bude do ryhy uložené aj potrubie výhľadovej tlakovej kanalizácie.Miesto križovania vodovodu s potokom bude v teréne označené orientačnými stĺpikmi, natretými bielomodrými pásmi. Počas realizácie vodovodnej zhýbky bude voda v potoku prečerpávaná. Pre tento účel bude zriadená nad miestom križovania záchytka z betónovej skruže 80 mm výšky 1,0 m uloženej v dne potoka. Po skončení realizácie zhýbky bude betónová skruž zdemontovaná a priestor vyplnený lomovým kameňom.

Brestovský potok - rkm 1,5

Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vzdialenosť hornej strany betónu od dna Brestovského potoka bude 1,0 m

potok U Kavických - rkm 0,01

Prietočný profil v mieste križovania vodovodu s potokom U Kavických tvorí betónový priepust DN 1000 mm. Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vzdialenosť hornej strany betónu od dna betónového priepustu potoka U Kavických bude 0,60 m.

Brestovský potok- rkm 2,7

Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vzdialenosť hornej strany betónu od dna Brestovského potoka bude 1,0 m.

Brestovský potok - rkm 3,7

Prietočný profil v mieste križovania vodovodu s Brestovským potokom tvorí betónový priepust DN 1000 mm. Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vzdialenosť hornej strany betónu od dna betónového priepustu potoka bude 0,60 m.

Brestovský potok - rkm 4,2

Prietočný profil v mieste križovania vodovodu s Brestovským potokom tvorí betónový priepust DN 1000 mm. Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vzdialenosť hornej strany betónu od dna betónového priepustu potoka bude 0,60 m.

Panický potok - rkm 0.25

Prietočný profil v mieste križovania vodovodu s Panickým potokom tvorí betónový priepust DN 1000 mm. Križovanie je navrhnuté vodovodnou zhybkou. Vzdialenosť hornej strany betónu od dna betónového priepustu potoka bude 0,60 m.

SVP, š.p., OZ Bratislava ako správca vodných tokov a povodia predkladá nasledujúce vyjadrenie:

1. K umiestneniu stavby nemáme pripomienky.
2. Na záber pozemku vo vlastníctve štátu a v správe SVP, š.p., je potrebné uzavrieť do doby vydania stavebného povolenia zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s našim odborom správy majetku, SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava - Ing. Kamenická - 0911 784 181.
3. Pri výstavbe a užívaní stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
4. Stavebnými aktivitami a ani počas užívania stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd.
5. K zahájeniu prác ako aj k preberaciemu konaniu je potrebné prizvať zástupcu našej organizácie - SVP, š.p., OZ Bratislava, SPM Malacky: Ing. Hlaváčik – 0911 300 291.
6. Stavbou dotknuté pobrežné pozemky vodného toku žiadame po ukončení stavby uviesť bezodkladne do pôvodného stavu.
7. Podľa vypracovaných máp povodňového ohrozenia pre predmetnú lokalitu (rok vydania 2015), sa značná časť stavby nachádza v území ohraničenom záplavovou čiarou zodpovedajúcou Q_{100}.
8. Upozorňujeme, že naša organizácia nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli

vzniknúť pri mimoriadnych situáciách na vodnom toku (§ 49 ods. 5 zákona 364/2004 Z.z. o vodách).

9. Upozorňujeme, že v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách je na stavby a činnosti v inundačnom území potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy.

S pozdravom

Ing. Boris Kováč
riaditeľ OZ Bratislava

Na vedomie: VHE, odbor 210, 330, SPM Malacky

ODŠTEPNÝ ZÁVOD BRATISLAVA

SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK
štátny podnik

Správa povodia Moravy
Pri Maline 1
901 01 MALACKY

Vincent Holúbek
projektovanie stavieb
Ružová 29
909 01 Skalica

Váš list zn./zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Malacky, dňa
13.9.2011	CZ 13962/2011 - 933/11		

Vec **Brestovec- rozšírenie vodovodu - vyjadrenie**

Na základe Vami predložených návrhov križovaní verejného vodovodu v obci Brestovec s vodnými tokmi v našej správe, Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Na trase vodovodu sú navrhnuté nasledovné križovania:

1- križovanie Radu 1 s Brestovským potokom v mieste cestného priepustu DN 1000 v rkm cca 4,2 ,

vodovodné potrubie bude uložené v oceľovej chráničke dlhej 8m, s krytím 20 cm pod dnom priepustu

2- križovanie Radu 1-1 s Pánickým potokom rkm cca 0,250 v mieste cestného priepustu DN 1000,

vodovodné potrubie bude uložené v oceľovej chráničke dlhej 8m, s krytím 20 cm pod dnom priepustu

3- križovanie Radu 1 s Brestovským potokom v rkm cca 3,7 , vodovodné potrubie bude uložené v oceľovej chráničke dlhej 9,5m, s krytím 1m pod pevným dnom potoka

4- križovanie Radu 1 s Brestovským potokom v rkm cca 2,7 ,

vodovodné potrubie bude uložené v oceľovej chráničke dlhej 9m, s krytím 1m pod pevným dnom potoka

5- križovanie Radu 1 s potokom u Kavických v mieste cestného priepustu DN 1000 v rkm cca 0,010, vodovodné potrubie bude uložené v oceľovej chráničke dlhej 8m, s krytím 20 cm pod dnom priepustu

6- križovanie Radu 1 s Brestovským potokom v rkm cca 1,5 ,

vodovodné potrubie bude uložené v oceľovej chráničke dlhej 8m, s krytím 1m pod pevným dnom potoka

7- križovanie Radu 1 s Brestovským potokom v rkm cca 1,1 ,

vodovodné potrubie bude uložené v oceľovej chráničke dlhej 10m, s krytím 1m pod pevným dnom potoka

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že križovania s cestnými priepustmi je potrebné prekonzultovať aj so správcami cestných komunikácií. Pri križovaní č. 3,4,6 a 7 je potrebné ich označenie v teréne povrchovou značkou.

Ďalej požadujeme zvýšiť krytie chráničky pod cestnými priepustami z 20 na 60 cm.

Vo vyššom stupni projektovej dokumentácie požadujeme popísať aj technologický postup spôsobov jednotlivých križovaní.

Ing. Jozef Farkaš

riaditeľ Správy povodia Moravy

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.

Odštepný závod Bratislava

interné oznámenie

PRE: 330 – odbor správy majetku

ČÍSLO:

ODOSIELA: 210 –

DÁTUM: 1

VEC: Vyjadrenie

Interným oznámením č. 60/2021 ste nás požiadali o vyjadrenie k žiadosti obce Brestovec na zriadenie budúceho vecného bremena týkajúceho sa vodných tokov Brestovský potok, potok u Kavických a Pánický potok, parc.č. reg. E KN 34857, 37311/2, 38621/1, 38554 vedených na LV č. 764, vo vlastníctve štátu a v správe SVP, š.p., za účelom vybudovania stavby „Brestovec – rozšírenie vodovodu".

K projektovej dokumentácii „Brestovec – rozšírenie vodovodu" sa prvýkrát vyjadrila Správa povodia Moravy Malacky v roku 2013, listom CZ 2430/2013 zo dňa 8.2.2013. Ďalšie vyjadrenia k predmetnej PD boli CS SVP OZ BA 2448/2020/2 zo dňa 8.9.2020 a CS SVP OZ BA 201/2021/18 zo dňa 6.4.2021. Všetky vyjadrenia boli súhlasné za predpokladu splnenia podmienok v nich uvedených.

Vzhľadom na vyššie uvedené z technicko - prevádzkového hľadiska nemáme námietky voči uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Predpokladom súhlasu je splnenie podmienok daných citovanými vyjadreniami k predmetnej stavbe.

S pozdravom

Ing. Iveta Simanová
vedúca odboru vodohospodárskej prevádzky a dispečingu